



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDATURA DELLO STATO ATTUALE: SPAZI URBANI



04

RESPONSABILE DELLA COMMITTENZA:

- geom. Cesare Marangoni

PROGETTISTI:

- dott. ing. Francesco Seneci
- dott. arch. Matteo Masconale



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

CENTRO CIVICO E CHIESA S.M. DELLE GRAZIE PREABOCCO

via Aldo Moro

Spazio pubblico antistante il centro civico e la chiesa

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note

Nelle adiacenze è presente un parcheggio auto con più stalli disposti a pettine rispetto a via A. Moro. Uno di essi potrà essere dedicato a utenti disabili.



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?


SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Si tratta di una area con elevato Valore architettonico in cui le soluzioni sono di buon livello estetico e qualitativo dei materiali. Non sono presenti supercorsi tattili per non vedenti. Solo nell'area antistante la chiesa c'è una delimitazione con dissuasori in ghisa e catenella per tenere lontane le auto dai pedoni.

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A. 2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA RILIEVO SPAZI URBANI

SCHEDA N° 1 / 1

RILEVATORE Matteo Masconale

DATA RILIEVO 11/20/2020 9:34:55 AM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24 37135 VERONA (VR) tel / fax +39 045 8250176 netmobility@netmobility.it www.netmobility.it P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

1 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 9:34:55 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 9:34:55 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO AVVIO AL SANTUARIO

Via Santuario

Precorso urbano di collegamento del centro del paese sino alla scalinata che conduce al Sentiero del pellegrino.

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?


SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Si tratta di percorso urbano promiscuo. La pavimentazione è di buona qualità in porfido ma presenta delle fasce di smoller particolarmente scabre (soluzione presumibilmente utilizzata per la presa delle ruote dei veicoli in caso di neve).



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

2 / 1

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 10:00:06 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Si tratta di percorso urbano promiscuo che segue l'andamento urbano storico con le sue forti pendenze naturali. Non vi sono margini di miglioramento se si mantiene la carrabilità. Non vi sono elementi di segnaletica tattile per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

No

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

2 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 10:00:06 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

2 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 10:00:06 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO DI CONNESSIONE AI PARCHEGGI

Via Santuario

Percorso urbano di collegamento dai parcheggi su via Santuario nei pressi della chiesa di Brentino, sino a centro del

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note

Le aree parcheggio della chiesa di Brentino e le aree parcheggio lungo via Santuario, possono offrire la possibilità di introdurre stalli di sosta dedicati a utenti disabili.



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?


SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Si tratta di percorso urbano promiscuo. Il fondo stradale è asfaltato, si rende opportuna la sistemazione almeno di una fascia laterale e la realizzazione di un senso di un'area pedonale tramite segnaletica orizzontale.

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°
3 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 9:56:49 AM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Si tratta di percorso urbano promiscuo che segue l'andamento naturale del contesto. Non vi sono margini di miglioramento per le pendenze, è auspicabile l'introduzione di area pedonale delimitata da segnaletica orizzontale valicabile. Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

3 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 9:56:49 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

3 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 9:56:49 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

AREA GIOCHI DI RIVALTA

Via La Val

Area ricreativa.

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?


No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il percorso interno dell'area gioco andrebbe esteso a raggiungere il tavolo conviviale e quello da ping-pong. Andrebbe inoltre ampliata la superficie pavimentale in ingresso dove i cavalletti di rallentamento generano un passaggio un po' complesso per i disabili in sedia a rotelle. È inoltre auspicabile la loro rimozione o allontanamento. Si ritiene inoltre opportuno l'allargamento dell'area pavimentata a lato della panchina sino al cancello.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

4 / 1

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 11:33:44 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

4 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 11:33:44 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

4 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:33:44 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PLESSO SCOLASTICO DI RIVALTA

Via La Val / via Avis

Percorso urbano di collegamenbto degli edifici del plesso sco- lastico con le aree ricreative e i parcheggi.

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

2

1.2- Note

1 posto auto in condivisione con area giochi Rivalta.



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rota- zione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpe- stio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di dia- metro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportu- namente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Va evidenziato che il marciapiede che presenta criticità è quello lato bi- blioteca, mentre l'altro ha larghezza costante superiore a 150cm, scivoli e superfci pavimentali regolari.

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

5 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:40:01 AM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Le note positive si riferiscono al percorso lato opposto alla biblioteca. Non vi sono elementi di segnaletica tattile per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

Ostacoli presenti sul lato biblioteca

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

SI

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

5 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 11:40:01 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

5 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:40:01 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

CASE POPOLARI DI RIVALTA

Via Adige

Aree di accesso delle case popolari dalle strade adiacenti.

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note

Le aree esterne al fabbricato non hanno spazi sufficienti per dar luogo a parcheggi.



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

NO

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

NO



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

NO

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

NO

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

NO

2.8 - Note

Si potrebbe realizzare una rampa di collegamento per utenti disabili e il rifacimento della attuale scalinata di collegamento al cancello anche in funzione di migliorare l'approdo al cancello.

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

6 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 1:20:45 PM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

NO

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

NO

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

6 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 1:20:45 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

6 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 1:20:45 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PIAZZA DEL MUNICIPIO

Piazza Zefferino Gelmetti

Area urbana pedonale e parcheggi.

AC

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

2

1.2- Note

Parcheggi in comune con il Municipio e il poliambulatorio.

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il percorso degrada come qualità nella connessione alla rete viaria.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

7 / 1

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 11:51:50 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Il tratto di percorso verso il monumento presenta un vistoso avvallamenti che interrompe la continuità delle superfici e andrà ripristinato. Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

7 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 11:51:50 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

7 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:51:50 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO COMMERCIALE DI RIVALTA

Via Don Cesare Scala

Percorso urbano di collegamento tra il municipio e le aree commerciali lungo la via Don Cesare Scala

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?


SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

8 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:55:36 AM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Gli approdi alle aree parcheggio sull'altro lato della strada avviene senza spazi adeguati e con fondo stradale sterrato. Non vi sono elementi di segnaletica tattile per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

8 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 11:55:36 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

8 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:55:36 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO CENTRALE DI BELLUNO

Via Roma

Percorso urbano principale di connessione delle attività sociali, commerciali, ricreative e di culto.

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile

- MA: mediamente accessibile

- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note

Lungo il tracciato possono essere definiti degli stalli dedicati agli utenti con disabilità.



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?


Non pertinente

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Il percorso pedonale è promiscuo con il pedonale e la sosta. Trattandosi di area centrale urbana, la velocità di transito è molto limitata e gli spazi sono molto ridotti. Non c'è un percorso pedonale specifico e sarebbe bene definire almeno alcune aree esclusive.

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

9 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 11:38:13 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

Non pertinente

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

9 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 11:38:13 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 11:38:13 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO CICLOPEDONALE CIMITERO DI RIVALTA

Via Adige

Percorso pedonale di Rivalta dal cimitero al paese.

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?


SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI



2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A. 2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA RILIEVO SPAZI URBANI

SCHEDA N° 10 / 1

RILEVATORE Matteo Masconale

DATA RILIEVO 12/1/2020 12:26:57 PM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

No

5.4 - Note



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

10 / 2

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 12:26:57 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

10 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 12:26:57 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238